


PARTICOLARE DISTRIBUZIONE ZONA OPEN SPACE  
SCALA 1:50

NOTA BENE:  
1. Tutte le indicazioni relative ai lavori riportate sui documenti di progetto vanno preventivamente verificate sul cantiere, tenendo in considerazione tutti i documenti costituenti il progetto.  
2. Tutti gli staffaggi delle nuove vie cavi dovranno essere antisismici - NTC 2018.  
3. Eventuali difficoltà interpretative del progetto, particolari problemi applicativi, indecisioni, inesattezze od incongruenze contenute nella documentazione di progetto vanno discusse con la direzione dei lavori prima dell'esecuzione delle lavorazioni.  
4. Le dimensioni e gli ingombri indicati nella presente documentazione vanno verificati in cantiere prima della realizzazione dell'opera.  
5. Le posizioni di tutti i componenti vanno concordate con la direzione lavori.  
6. Dovranno essere ripristinate tutte le protezioni antirumore in corrispondenza dei compartimenti. Qualsiasi conseguenza derivante dall'osservanza di quanto sopra sarà a totale carico dell'appaltatore.

LEGENDA SIMBOLI			
	Gruppo misura energia		Interruttore a rilevazione di presenza
	Quadro elettrico ESISTENTE		Pulsante a tirante
	Quadro elettrico		Allarme ottico-acustico HDP
	Canale porta cavi 200x85mm in acciaio zincato dedicato agli impianti illuminazione e FM		Punto luce a soffitto
	Montante verticale canale porta cavi in acciaio zincato dedicato ai montanti ai quadri elettrici		Punto luce a parete
	Cassetta di derivazione e tubazione in PVC per distribuzione impianti elettrici a vista		Corpo illuminante ESISTENTE ad incasso nel controsoffitto
	Cassetta di derivazione e tubazione in PVC per distribuzione impianti elettrici a vista nel controsoffitto		Corpo illuminante con gruppo di emergenza ESISTENTE ad incasso nel controsoffitto
	Cassetta di derivazione e tubazione in PVC per distribuzione impianti elettrici a vista		Faretto ad incasso ESISTENTE
	Cassetta di derivazione e tubazione in PVC per distribuzione impianti elettrici a vista		Incasso circolare con sorgenti a LED - IP44
	Cassetta di derivazione e tubazione in PVC per distribuzione impianti elettrici a vista		Incasso circolare con sorgenti a LED e gruppo di emergenza - IP44
	Interruttore ESISTENTE		Plafone/Sospensione con sorgente fluorescente T5 - IP65
	Interruttore		Corpo illuminante del tipo proiettore orientabile con sorgenti LED - IP66
	Deviatore ESISTENTE		Corpo illuminante a parete con sorgenti a LED e gruppo di emergenza - IP44
	Deviatore		Predisposizione punto luce
	Pulsante ESISTENTE		Apparecchio autonomo illuminazione di emergenza a LED autoalimentato 260 lm - autonomia 1h
	Pulsante		

NOTA BENE:  
La distribuzione ai corpi illuminanti a parete [N] e ai comandi [AN] - [AB] - [AC] - [AD] - [AE] - [AF] - [AG] - [AH] - [AI] - [AJ] - [AK] - [AL] - [AM] avverrà mediante distribuzione a pavimento ed esecuzione di tracce sulla parete. VEDI PARTICOLARE DEDICATO



NOTA BENE:  
La distribuzione ai corpi illuminanti a parete [O] e ai comandi [AR] - [AS] - [AT] - [AU] - [AV] - [AW] - [AX] - [AY] - [AZ] avverrà mediante distribuzione a pavimento ed esecuzione di tracce sulla parete. VEDI PARTICOLARE DEDICATO

NOTA BENE:  
Sigillare con malta di cemento le forometrie di impianti (tracce, scatole, ecc.) non più utilizzati.

NOTA BENE:  
Nelle parti dell'edificio indicate come "NON OGGETTO DI INTERVENTO" vengono riportati i soli impianti elettrici e speciali preesistenti all'esecuzione dei nuovi interventi sugli impianti a servizio dell'Urban Center. Gli impianti esistenti saranno mantenuti ed eventualmente integrati secondo quanto indicato dal presente progetto.

Comune di Trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel. 0432/751  
www.comune.trieste.it

## Comune di Trieste

### RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO IN CORSO CAVOUR 2/2 per la realizzazione di un

## URBAN CENTER DELLE IMPRESE

Codice Opera n. 17168  
LOTTO 1 - PROGETTO ESECUTIVO

**Progetto Architettonico:**  
**DOTT. ARCH. AGATA LACAVA**  
Via Cesare Battisti 31, 34125 Trieste  
tel. 3356393780 e-mail [agatalacava@hotmail.it](mailto:agatalacava@hotmail.it)

**Progettazione Impianti:**  
**HT ENGINEERING Srl**  
Via Cjavecchia 3/a/1 Udine  
tel. 0432499710 e-mail [info@htengineering.it](mailto:info@htengineering.it)

**Progetto Impianti Meccanici:**  
**PER. IND. GIUSEPPE MORO**

**Progetto Impianti Elettrici:**  
**PER. IND. ROBERTO MARTING**


**Progetto Prevenzione Incendi:**  
**PER. IND. FLAVIO ROCCA**

**Progetto Strutturale:**  
**DOTT. ING. IZTOK SMOTLAK**  
San Dorligo della Valle, loc. Dolina 545/3, 34018 Trieste  
tel. 040228918 e-mail [prostruc@studiosmotlak.it](mailto:prostruc@studiosmotlak.it)

**Responsabile Unico del Procedimento:**  
**DOTT. ENRICO CONTE**  
Comune di Trieste

**Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e Direttore dei Lavori:**  
**ARCH. IR. SERGIO RUSSIGNAN**  
Comune di Trieste

**Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione:**  
**DOTT. ARCH. FULVIO BIGOLLO**  
Via Fulvio Testi 3, 34124 Trieste  
tel. 3339053967 e-mail [fulviobigollo@gmail.com](mailto:fulviobigollo@gmail.com)



ELABORATO N.	PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO	DATA	SCALA	RIF.
IE-04	PIANTA PIANO PRIMO Illuminazione	rev0: maggio 2018	1:100	D.P.R. 207/2010 art. 33 comma 1 lettera c
		rev1:		
		rev2:		
		rev3:		
	Serie: PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ELETTRICO	rev4: rev5:	nome file: Urban_Center_IE_rev0	

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CONTE ENRICO  
CODICE FISCALE: CNTNRC58T03E506Z  
DATA FIRMA: 29/06/2018 12:25:10  
IMPRONTA: 3D32AFC2859444049F72F845C6205012F683937A0F223F5487CFE1040A8D0C76  
F683937A0F223F5487CFE1040A8D0C76A68189CBA004DB90AF1BEDC8F38D151F  
A68189CBA004DB90AF1BEDC8F38D151F21001811A0BC8315A20FAF7D266580A9  
21001811A0BC8315A20FAF7D266580A9859AACAE55D5F4F6D016891D0EB0CE93

NOME: TERRANOVA SANTI  
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S  
DATA FIRMA: 09/07/2018 16:22:33  
IMPRONTA: CF7D59E03FD66AC80BB8DDFF1F0D8E87507C6BDEEF775AEC5A0AADDAB36FBBE5  
507C6BDEEF775AEC5A0AADDAB36FBBE5301C6EB3D6CB0D2D5E10B1DEB7E97212  
301C6EB3D6CB0D2D5E10B1DEB7E9721293E8C5D9321BB5424A9305C0658EF332  
93E8C5D9321BB5424A9305C0658EF332931F6D9FCD2209E3649039DDB48805AF

NOME: DIPIAZZA ROBERTO  
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I  
DATA FIRMA: 10/07/2018 07:44:55  
IMPRONTA: 5A41EE5EF8346DE79CB361A14FC5A1A865EE6FA6F17D13E8D38A0D41809FE8E2  
65EE6FA6F17D13E8D38A0D41809FE8E2D94D94BD2E5D5CAF50DFDF83B888AC07  
D94D94BD2E5D5CAF50DFDF83B888AC07D8EB3B28755201C0D7A2D0C93CB8EDC4  
D8EB3B28755201C0D7A2D0C93CB8EDC40FD296B7F7AF8DD68692F23C877297DA