Stato di progetto_Pianta p. terra

Scala 1:50



Stato di progetto_Pianta p. secondo

Scala 1:50



Stato di progetto_Sezione A-A'

Scala 1:100



Stato di progetto_Pianta p. primo

Scala 1:50



Stato di progetto_Pianta p. terzo

Scala 1:50



Stato di progetto_Sezione B-B'

Scala 1:50



Interventi

- P1 F.07.150.20
  Parete in cartongesso - tipo Knauf o equivalenti - ignifiamma, certificato REI 120 - singolo foglio per facciata
- P2 F.16.610.05
  Protezione antincendio di solai e pareti
- P3 F.15.520.10
  Ripristino pavimentazione in legno
- P4 NP.18
  Pavimento stampato
- P5 R.04.160.30.a
  Condotti di areazione tipo Shunt per zone filtro

Legenda antincendio

- SH Compartimentazione ventilata tramite canna tipo Shunt
- S Compartimentazione in sovrapressione
- Idrante in cassetta a parete UNI 45 completo di manichetta e lancia
- E Estintore a polvere da 6 kg. Omologato 34A 144BC
- Quadro elettrico
- M NP.13
  Macchina per mantenere filtri in sovrappressione

Finiture pavimenti

- Materale lapideo
- Granigliato
- Piastrelle in ceramica
- Legno
- Pavim. stampato

Infissi REI 120

1. NP.11
   PORTA REI 120 IN LEGNO
   MA M.08.015.10
   Maniglio antipanico tipo Panik Dorma



serramento in legno
color legno
doppia anta
130x245x6cm

2. NP.12
   PORTA REI 120 IN LEGNO



serramento in legno
color legno
anta singola
86x230x6cm

3. NP.11
   PORTA REI 120 IN LEGNO
   MA M.08.015.10
   Maniglio antipanico tipo Panik Dorma



serramento in legno
color legno
doppia anta battente
158x230x6cm

4. NP09
   PORTA REI 120 IN LEGNO



serramento in legno
color legno
anta singola
77x230x6cm

5. M.05.030.20
   PORTA TAGLIAFUOCO REI 120
   MA M.08.015.10
   Maniglio antipanico tipo Panik Dorma

serramento in metallo
color bianco
doppia anta battente
120x230x6cm

6. M.05.030.05
   PORTA TAGLIAFUOCO REI 120



serramento metallico
color bianco
anta singola
80x230x6cm

7. M.05.030.05
   PORTA TAGLIAFUOCO REI 120

serramento metallico
color bianco
anta singola
80x230x6cm

NOTA: Le tamponature e specchiature delle porte in legno dovranno rispecchiare le misure e proporzioni di quelle esistenti.

COMUNE DI TRIESTE

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DA REALIZZARSI SUL VANO SCALE DELL'EDIFICIO SITO IN VIA MADONNA DEL MARE 11 (TS).

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

progettista:
ing. Giovanni Basilisco
BSLGNN74S09L424C
tel. 3494627217

Arch. Matteo De Paoli
DPLMTT87D02L424K
tel. 3473710328

collaboratore:
Arch. Valentina Renis
Arch. Stefano Cova

committente:
Comune di Trieste
passeo costanzi 2
34100 TRIESTE

bdp studio
di G. Basilisco P.I. 1 M. De Paoli e c.i.a.
Via Madonna del Mare 11 - 34100 Trieste
PEC: bdpstudio@pec.it
mail: info@bdpstudio.it

Data: 22/03/2019

ARCH.04

STATO DI PROGETTO:
planimetria PT- P1-P2-P3
sezione: A-A' B-B'

REV.	DATA	DESCRIZIONE	RESP.
0	22/03/2019	EMISSIONE	Ing. Giovanni Basilisco

NOME FILE: 2019_018_Stato di progetto