



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
TRIESTE

CAP 34144 - Via B. D'Alviano 15/1
tel. 040.3789.911

E-mail: comando.trieste@vigilfuoco.it
PEC: com.trieste@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi
tel. 040.3789.915

PEC: com.prev.trieste@cert.vigilfuoco.it

A A.S.D. SAN LUIGI CALCIO
Via Felluga, 58
34142 - Trieste
Pec: sanluigicalcio@pec.it

p.c. Comune di Trieste
Dipartimento Lavori Pubblici Servizio Edilizia
Scolastica e Sportiva
cancellerialavoripubblici@comune.trieste

OGGETTO: Pratica n. 23962 – impianto sportivo con capienza inferiore a 200 persone (complessivamente 178 tra spettatori, atleti e addetti) e superficie lorda in pianta al chiuso > 200 mq, individuata al punto 65.1 cat. B, dell'All. I al D.P.R. 151/2011, sita nel Comune di Trieste in via Felluga, 58 – A.S.D. San Luigi calcio- **Valutazione progetto**

Questo Comando, esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di cui all'oggetto presentata in data 11.02.2020, nonché le integrazioni pervenute con mail del 26.03.2020, fermo restando l'obbligo del rispetto della normativa vigente, esprime per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011,

PARERE FAVOREVOLE

Si ritiene inoltre **opportuno** che:

- In merito all'impianto fotovoltaico siano recepite le indicazioni fornite dal M.I. con la "Guida per l'installazione degli Impianti fotovoltaici – edizione Anno 2012, tenendo conto che gli impianti fotovoltaici dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti in materia, alla norma CEI 82-74/01/02/18 in vigore (Metodi di calcolo delle azioni del vento e criteri di dimensionamento di strutture di supporto di moduli fotovoltaici o di collettori solari), nonché, le strutture portanti dell'edificio, ai fini del soddisfacimento dei livelli di prestazione contro l'incendio di cui al DM 09.03.2007, dovranno essere verificate e documentate tenendo conto delle variate condizioni dei carichi strutturali sulla copertura, dovute alla presenza del generatore fotovoltaico, anche con riferimento al Decreto 17.01.2018 "Norme tecniche per le costruzioni".
- La porta della centrale termica, seppure questa non è attività soggetta, abbia verso di apertura verso l'esterno.

Il presente parere comprende esclusivamente attività ed impianti riportati nella documentazione tecnica presentata.



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TRIESTE

Completate le opere di cui al progetto approvato, e prima dell'esercizio dell'attività, il titolare della stessa dovrà presentare, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA mod. PIN 2), l'Asseverazione (mod. PIN 2_1) attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, nonché al progetto approvato, corredate dalle documentazioni/certificazioni previste dall'allegato II del D.M. 7 agosto 2012.

Si fa presente che i modelli di certificazioni e dichiarazioni approntati dal Ministero dell'Interno sono disponibili presso gli Ordini Professionali, presso l'Ufficio Prevenzione di questo Comando e sul sito internet: <http://www.vigilfuoco.it>.

**Il Responsabile dell'istruttoria tecnica
(DVD Alessandro SANCIN)**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DLgs 82/2005 Art. 21

**Il Comandante provinciale
(LUONGO)**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DLgs 2/2005 Art. 21