

Richiesta chiarimenti nr. 1

Data: 24/06/2026

Testo chiarimento:

Oggetto: Quantitativi batterie e applicabilità ADR.

Si chiede di conoscere il quantitativo stimato delle batterie e degli UPS oggetto di rimozione e smaltimento, nonché la relativa classificazione (ove disponibile), al fine di valutare l'effettiva applicabilità delle disposizioni ADR e delle eventuali esenzioni previste dalla normativa vigente in materia di trasporto di merci pericolose.

Testo risposta:

Allo stato attuale la Stazione Appaltante non dispone di una quantificazione puntuale e inventariale delle batterie, degli UPS e dei moduli/stazioni di energia presenti nei locali oggetto di intervento, né di una classificazione preventiva di dettaglio degli stessi.

Da una ricognizione visiva preliminare e non esaustiva risulta comunque la presenza di almeno n. 3 stazioni/moduli di energia, almeno n. 6 gruppi di continuità/UPS, n. 4 batterie sciolte o già individuate, nonché ulteriori batterie eventualmente presenti all'interno dei gruppi di continuità e dei dispositivi elettronici dismessi/RAEE, quali telefoni, terminali, periferiche o altri apparati.

Tali indicazioni hanno valore meramente orientativo e non costituiscono inventario tecnico dei materiali. La quantità effettiva delle batterie, la relativa tipologia/classificazione e l'eventuale applicabilità delle disposizioni ADR dovranno essere verificate dall'operatore economico in sede di sopralluogo obbligatorio e successivamente nell'ambito del piano operativo e dell'esecuzione del servizio.

Richiesta chiarimenti nr. 2

Data: 24/06/2026

Testo chiarimento:

Oggetto: Classificazione dei rifiuti.

Si chiede se la Stazione Appaltante disponga di un elenco dei codici EER/CER attribuiti ai materiali presenti nei locali oggetto di intervento oppure se la classificazione e l'attribuzione dei codici EER/CER debbano essere effettuate dall'operatore economico in sede di sopralluogo e successiva esecuzione del servizio.

Testo risposta:

In merito a quanto espresso si comunica che la Stazione Appaltante non dispone di un elenco preventivo dei codici EER/CER già attribuiti ai materiali presenti nei locali. La classificazione e l'attribuzione dei codici EER/CER dovranno pertanto essere

valutate dall'operatore economico, sulla base della tipologia dei materiali effettivamente rilevati in sede di sopralluogo e successiva esecuzione del servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti.

Richiesta chiarimenti nr. 3

Data: 24/06/2026

Testo chiarimento:

Oggetto: quantitativi stimati.

Si chiede se sia disponibile un elenco inventariale o una stima indicativa dei quantitativi delle apparecchiature da dismettere (centrale telefonica, apparati TLC, UPS, batterie, cavi e altri RAEE), al fine di consentire una corretta formulazione del preventivo economico.

Testo risposta:

la Stazione Appaltante non dispone di un elenco inventariale completo o di una stima analitica dei quantitativi delle apparecchiature da dismettere. I materiali oggetto di intervento sono quelli indicati nella documentazione di procedura e comprendono, in via indicativa, centrale telefonica e apparati TLC dismessi, eventuali telai/moduli/schede, alimentazioni dedicate, UPS, batterie, dispositivi elettronici dismessi, cavi e ulteriori materiali tecnologici obsoleti presenti nei locali interessati. La quantificazione effettiva dei materiali dovrà essere verificata dagli operatori economici in occasione del sopralluogo.