

COMUNE DI TRIESTE

Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali

QUESITO n. 1

1) Esaminati gli elaborati, il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi unitari si chiedono alcuni chiarimenti :

Art. E.01.090.05 Demolizione di solai in legno, compresi pavimentazioni, tavolati e soffitti, con trasporto e scarico del materiale di risulta.

Non sono previste nell'art. in oggetto le demolizioni delle murature per il lievo delle travi e la successiva chiusura.

Si chiede con quale art. dell'elenco prezzi saranno pagati questi interventi ?

Art. NI.01.01 Creazione di marcapiani come gli esistenti, e delle medesime dimensioni in resina.....

Non troviamo negli elaborati la posizione e le dimensioni dei marcapiani

Art. 41.2.KN7.10D Rivestimento termoisolante a cappotto.....

Nel computo metrico estimativo si chiede la posa del cappotto dello spess. mm. 100 - prezzo Euro 42,00

Nell'elenco prezzi art D manca lo spessore del cappotto e se fosse > di 60 mm (Art C - Euro 49,33) dovrebbe avere un prezzo superiore a Euro 49,33

Nell'elaborato grafico tavola 12 è richiesto un cappotto dello spessore di mm. 80 + 10 di rasante a base cementizia

Si chiede quale spessore di cappotto va posto in opera e quale prezzo esposto dobbiamo analizzare.

Art 31.RH2.01.D Tamponamento perimetrale in pannelli metalli grecati spessore mm. 80

Si chiede dove vanno posti in opera questi pannelli.

Art. 37.I.XN6.20 Telai apribili elettricamente, forma a vela – base mm. 106 x 76

Nella tavola statica S I I ed architettonica 5 sono evidenziati fori da cm 210 x 410 ca – 70 x 290 ca – 70 x 80 ca.

Si chiede dove questi lucernai andranno posti in opera e come verranno chiusi i fori da 210 x 410 e 70 x 80

RISPOSTA n. 1

1) In merito ai chiarimenti richiesti si precisa che:

l'appalto in oggetto viene affidato a misura tramite ribasso sull'Elenco Prezzi Unitari;

le lavorazioni verranno liquidate in base ai prezzi presenti in tale elenco valutata di volta in volta la lavorazione più idonea all'intervento da eseguirsi;

per quanto riguarda l'articolo Art. 41.2.KN7.10D il prezzo indicato nell'elenco prezzi riguarda lo spessore 100 mm (come descritto nel computo) per un disguido non è stata stampata la descrizione succinta di tale articolo.

Quindi per l'Art. 41.2.KN7.10D è da intendersi spessore 100 mm prezzo Euro 42,00.