



PIANTA PIANO SECONDO 1:100
INDICAZIONE INTERVENTI



PARTICOLARE INTERVENTO ANTI RIBALTAMENTO DEI TRAMEZZI 1:5
voce computo 22.3.rr2.04.a
voce computo NP7




CONSOLIDAMENTO DI MURATURA MEDIANTE INTONACO ARMATO E BETONCINO

Intervento indicato con voce computo 26.5.zq3.01

- Rimozione completa dell'intonaco su entrambe le facce
- Scrostatura della malta dagli interstizi e pulizia finale della muratura
- Esecuzione di prefori passanti diam 14 (n. 9 fori a mq) opportunamente distribuiti e sfalsati, inclinati di circa 20° per agevolare l'inserzione del betoncino
- Pulizia dei fori con aria compressa
- Iniezione di malta fluida per inghisaggio nei fori e posizionamento di ferri diam 6 sporgenti almeno 10 dalle facce della parete
- Applicazione della rete diam 6 20x20 in acciaio tipo B450 C sulle due facce con distanziatori in plastica da 1 cm e legatura alle barre diam 6 già posate
- Applicazione a mano o a spruzzo dell'intonaco di cls classe 25/30 privo di calce idraulica, fino ad uno spessore di 5 cm, tirato a frattazzo e pronto per il successivo velo di finitura.

PARTICOLARE INTERVENTO CON INTONACO ARMATO 1:10


voce computo 26.5.zq3.01




NB: GLI INGHISAGGI SONO DA ESEGUIRSI SIA ALLA BASE DEL TRAMEZZO CHE LATERALMENTE SUI MURI LAPIDEI SEMPRE DIAM 10/40"

PIANTA INTERVENTO P1 1:25

NUOVO RIDOSSO IN CALCESTRUZZO 50*33
voce computo 20.1.eq4.01.b



nb: inghisare 6 barre diam 12 L=90 per 30 cm nella muratura sottostante una volta demolito pavimento e sottofondo



Comune di Trieste

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI,
FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA
PROGRAMMI COMPLESSI



Opere di miglioramento sismico della Scuola primaria
Gaspardis di via Donandoni n. 28 - Trieste

Codice opera 19132
Cig: 8691750301

PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTI SECONDO PIANO

TAV. PE_3 DATA: 29 APRILE 2021

Ing. Giorgio Altin – Via G. Donizetti 1 – Trieste